

Certificado de Ensayos

EMPRESA	CEARCO
DIRECCIÓN	Pol. Ind. El Viso – C. Rosa de los Vientos, 32 29006 MÁLAGA
Nº CERTIFICADO	18194-18568

PUERTA SERIE «B4»

ENSAYO	RESULTADO
Ensayo de resistencia a la carga estática, según UNE-ENV-1628:2000 «Ventanas, puertas y persianas. Resistencia a la efracción. Método de ensayo para determinar la resistencia bajo carga estática»	SATISFACTORIO (Grado 3)
Ensayo de resistencia a la carga dinámica, según UNE-ENV-1629:2000 «Ventanas, puertas y persianas. Resistencia a la efracción. Método de ensayo para determinar la resistencia bajo carga dinámica»	SATISFACTORIO (Grado 3)
Ensayo de resistencia a la efracción manual, según UNE-ENV-1630:2000 «Ventanas, puertas y persianas. Resistencia a la efracción. Método de ensayo para determinar la resistencia a ataques de efracción manual»	SATISFACTORIO (Grado 3)

CLASIFICACIÓN SEGÚN UNE-ENV 1627:2000

GRADO 3

Fecha de emisión 22 de abril de 2007

Este documento no tiene validez sin los informes de ensayos de los mismos números en los que constan los procedimientos y resultados de cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción



Fdo: **Asier Maiztegi**
 Director Dpto. Construcción